



Číslo: 0064/2025/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, referát vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **2634-2025-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2008T 0396 - 7. zmena z 20.02.2018 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2008T 0396 - 8. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **TP 2, s.r.o.**
IČO: **36 766 763**
sídlo: **Priemyselná 720, 072 22 Strážske**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 77,5 MW;
z toho plynné palivo 60 MW, z čierneho uhlia, zemného plynu a OZ 17,5 MW
rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 140 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č. 1

Vymedzené územie: príloha č. 2

Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Michalko, Agátová 6413/90, 071 01 Michalovce

číslo: 657/2004/44-0898

Doba začatia výkonu podnikania: 01.08.2008

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2008T 0396 - 7. zmena vydané 20.02.2018 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 14.04.2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny - doplnenie vlastníka zariadení - v povolení č. 2008T 0396 - 7. zmena z 20.02.2018. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, referát vecnej regulácie, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 25. apríla 2025

Jozef Holjenčík
predseda

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2008T 0396 - 8. zmena

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]	Vlastník zariadenia
1	BK, Priemyselná 720, Strážske	ZP	60,0	126 753	TP 2, s.r.o. Priemyselná 720 , 072 22 Strážske IČO: 36 766 763
2	KVET K24, Priemyselná 720, Strážske	ZP/CU/OEZ	17,5	125 000	

Inštalovaný výkon spolu: 77,5 MW

Ročná výroba spolu: 251 753 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak[MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]	Vlastník zariadenia
1	PR, Priemyselná 720, Strážske	P	1,0	0,3	16	TP 2, s.r.o. Priemyselná 720 , 072 22 Strážske IČO: 36 766 763
2	PR, Priemyselná 720, Strážske	P	0,5	4,0	30	

Ročná dodávka tepla spolu: 217 155 MWh

Počet odberných miest: 12

Celková dĺžka rozvodov: 4,3 km